



מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות

24/03/21

הנדון: מכרז מס' 08/2021 לטיפול במערכות ביוב ותשתיות זורמות בשטח

שיפוט מועצה אזורית אל קסום – שאלות הבהרה מספר 1

הבהרה: מועד ההגשה נדחה לתאריך 8/4/21 בשעה 12:00

<u>מס"ד</u>	<u>הפרק והסעיף</u>	<u>השאלה</u>	<u>תשובה</u>
1	תנאי סף סעיף ז'	מה הכוונה ביובית משולבת וביובית לחץ? מה הבדל ביניהם?	ביובית לחץ ייעודה רק לפתוח סתימות ושוחות, ביובית משולבת מסוגלת לשאוב, לפתוח סתימות ולנקות קווים.
2	נספח 4 נהגי המציע	ביובית לא נחשבת מכונה ניידת, מדוע צריך רישיון כזה?	מאושר לשנות את תנאי הסף. לצורך עמידה בתנאי סף זה מספיק רישיון משאית מעל 15 טון.
3	מפרט טכני, סעיף 4.1	במידה ויתברר שקריאה לשחרור סתימה תהיה בעקבות פסולת שנזרקה לתוך השוחות ויהיה צורך לשטוף אותם, כיצד תחוייב העבודה?	העבודה היינה חלק אינטגרלי מהיניקה של הפסולת מהשוחות, קרי מדובר על עבודה שהיא חלק בלתי נפרד מהעבודה. במקרים חריגים, כאשר מדובר בפסולת מסוג גרוטאות, פלסטיקים וכו', הפינוי יתבצע על ידי המועצה.
4	מפרט טכני, סעיף ג' 4.2	האם משאית השאיבה כלולה במחיר השאימה או שתחוייב בנוסף?	כן כלולה במחיר.
5	מפרט טכני, סעיף ד' 4.2	כיצד תחוייב קריאה זו? וע"ח מי יוזמן הקבלן לביצוע עבודות העפר/תיקון הקו/התקנת משאבה זמנית?	החויב עבור קריאה זו יהיה בנפרד לאחר אישור המועצה.
6	מפרט טכני, סעיף 4.3	"רואים את הקבלן כאחראי ישיר לגלישתם של הבורות והמתקנים" למה הכוונה?	במידה והמצב המתואר בסעיף זה ייווצר כתוצאה מעבודתו של הקבלן, האחראיות לתיקון המצב על חשבון הקבלן.



מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות

מס"ד	הפרק והסעיף	השאלה	תשובה
7	מפרט טכני, סעיף 4.4 ו'	במידה וזמן שטיפת הכביש יהיה ארוך, כיצד יחושב זמן העבודה?	אין קשר לזמן בשטיפת הכביש. התמחור לפי מה שמופיע במכרז.
8	מפרט טכני, סעיף 4.4 ז'	כיצד ניתן לכלול את מחיר ההטמנה במחיר השאיבה כאשר לכל חומר יש מחיר הטמנה שונה?	מחיר ההטמנה נכלל בתמחור של העבודה.
9	מפרט טכני, סעיף 4.5 ג'	להבהיר כי ניקוי קולטנים כהכנה לחורף, או לאחר החורף ייעשה במסגרת יומית של ביובית ללא הטמנה (או עם הטמנה במידה ונידרש לביצוע שאיבה).	לא. הבהרה: ניקוי קולטנים כהכנה לחורף, או לאחר החורף ייעשה במסגרת עבודה יומית של ביובית ללא הטמנה (או עם הטמנה במידה ונידרש לביצוע שאיבה).
10	עמוד 4 ועמוד 13 סעיף 22	מצוינים 2 תאריכי הגשה שונים- בעמוד 4 רשום שההגשה הינה ב-24.03.2021 ואילו בעמוד 13 רשום שההגשה הינה ב-26.03.2021. מהו המועד הנכון להגשה?	מועד ההגשה נדחה לתאריך 8/4/21 בשעה 12:00
11	עמוד 24- נהגי המציע	רשום כי צריך שיהיו חמישה נהגים שיש להם היתר 125- מדוע צריך היתר כזה אם מדובר במשאיות ביוב? נהיגה על משאיות ביוב אינן נכללות בהיתר מיוחד, אלא רק על כלים הנדסיים כגון: מחפרון, בובקט וכדומה.	ראו תשובה לשאלה 2

בברכה,

מלי פול

מנהלת מחלקת רכש
והתקשרויות מוא"ז אל קסום