



מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות

כ"ח תמוז תשפ"א

08 יולי 2021

הנדון: סיור קבלים במסגרת מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 03/2022 לביצוע עבודות תפעול

ואחזקה לתחנות שאיבת ביוב ומים במועצה אזורית אל קסום

1. במסגרת המכרז שבנדון, נערך סיור קבלנים בשתי תחנות השאיבה בתראבין ובו השתתפו המציעים הבאים:

- מראוון אבו קוש- חברת "מי העמק 2000 בע"מ".
- עטוואה- חברת "מ.מ הנדסה בע"מ".
- מנסור אבו סאב- חברת "אבו דוגוש בע"מ".

2. להלן השאלות שנשאלו במהלך הסיור והמענה עליהן:

שאלה: אם ברגע שיש חריגה בדיגום הרציף יש לקחת את השפכים פיזית למעבדה?

תשובה: הדוגם דוגם 24 דגימות (כל שעה). לאחר מכן מערבבים את כלל הדגימות ולוקחים דגימה אחת למעבדה. כמו כן, במידת הצורך ניתן לקחת כל בדיקה בנפרד למעבדה תלוי מהי מטרת הבדיקה.

שאלה: האם אפשר להקטין את הסיווג הנדרש בסעי' 2.1.2 לתנאי הסף?

תשובה: לא, זה הסיווג המקובל.

3. משתתף המעוניין לבדוק תקינות בשאר התחנות מוזמן לקבוע סיור עם ויקטוריה מנהלת מחלקת תפעול ואחזקה במועצה.

יש ליצור קשר עם ויקטוריה בטלפון מספר- 050-7704457

בכבוד רב,

מועצה אזורית אל קסום